

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BIELSKU-BIAŁEJ**

**43-300 Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 21**

tel.: 33 816 00 12, fax: 33 812 57 63

e-mail: ppis@psse.bielsko.pl www.psse.bielsko.pl

ONS-HKiŚ/4563/KW/2017

Bielsko-Biała 20.10.2017r.

L. dz. 8046/2017

**Burmistrz Miasta i Gminy  
Wilamowice**

**Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy  
Wilamowice w miesiącu wrześniu 2017r.**

Zgodnie z § 17 ustęp 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989), na podstawie sprawozdania z badań:

- 474/09/2017/Gce,


- WL/2082/2017,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta i gminy Wilamowice w miesiącu wrześniu 2017r.

Uwagi: stwierdzono ponadnormatywną wartość manganu w próbkach wody badanych w ramach urzędowego nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, pobranych w dniu 25.09.2017r. na Stacji Uzdatniania Wody w Dankowicach ul. św. Wojciecha 3, Ośrodku Zdrowia w Dankowicach ul. św. Wojciecha 23 i Szkole Podstawowej w Starej Wsi ul. Dolna 12. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowe i ponownym badaniu próbek wody, stwierdzono odpowiednią jakość wody zgodną z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta i Gminy w Wilamowicach Rynek 1 43-330 Wilamowice
2. ONS-HKiŚ – a/a



**ZASTĘPCA**  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Bielsku-Białej

**mgr Józef Jagosz**