

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIAŁEJ**

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816 00 12

e-mail: psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl www.gov.pl/psse-bielsko-biala

ONS-HKiŚ.0440.3.2025

Bielsko-Biała, dnia 14.01.2025 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wilamowice

ul. Rynek 1

43-330 Wilamowice

Okresowa ocena jakości wody za II półrocze 2024 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2024 r. na terenie miasta i gminy Wilamowice.

Woda na teren gminy dostarczana była przez:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, 43-330 Wilamowice ul. Sienkiewicza 2A,
- Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 43-330 Katowice ul. Wojewódzka 19,
- AQUA S.A., 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23.

W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2024 r.:

- w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 48 próbek wody,
- w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe pobrano 13 próbek wody, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem uwzględniającym wymagania określone w załączniku nr 1 i nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach 16.09.2024 r. oraz 20.09.2024 r. na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Św. Wojciecha 3 w Dankowicach wykazały nieprawidłowości w zakresie stwierdzenia obecności bakterii *Escherichia coli*. Ponadto w próbkach wody pobranych w dniach 19.09.2024 r. oraz 20.09.2024 r. na terenie w/w SUW, a także w próbkach pobranych w dniu 20.09.2024 r. w domu prywatnym w Pisarzowicach przy ul. Starowiejskiej stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 17.09.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w sieci wodociągowej zaopatrywanej przez Stację Uzdatniania Wody w Dankowicach przy ul. Św. Wojciecha 3. W celu utrzymania jakości wody zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zarządzający Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach podjęli decyzję o czasowym zasileniu sieci wodociągowej na terenie części gminy Wilamowice wodą pochodzącą od spółki GPW S.A. z siedzibą w Katowicach, jednocześnie w celu dezynfekcji instalacji wodociągowej krótkotrwale zwiększono poziom chloru wolnego do ponadnormatywnych wartości.

Po analizie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach 21.09.2024 r. oraz 22.09.2024 r. z sieci wodociągowej zaopatrywanej przez Stację Uzdatniania Wody w Dankowicach przy ul. Św. Wojciecha 3 oraz analizie całości danych i informacji dotyczących przedmiotowej sprawy, a także zapoznaniu się z wyjaśnieniami uzyskanymi od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach oraz po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej w dniu 23.09.2024 r. uznał, że ustały przesłanki do stwierdzenia warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia w sieci wodociągowej na terenie gminy Wilamowice.

Wszystkie pozostałe próbki wody w zakresie badanych parametrów odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Przedsiębiorcy nie przedstawili oceny ryzyka, o której mowa w §12 w/w rozporządzenia.

Oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie gminy dokonano na podstawie:

- analizy wyników badań próbek wody,
- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych,
- stwierdzenia, iż zdarzenia związane ze stwierdzeniem obecności bakterii grupy coli oraz Escherichii coli miały charakter incydentalny oraz podjętych działaniach naprawczych,
- niewystąpienia, innych niż powyższe, zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia,

uznając wodę dostarczaną konsumentom na terenie gminy za bezpieczną.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wilamowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy Wilamowice Rynek 1 43-330 Wilamowice (e-puap),
2. ONS-HKiŚ - a/a.

dr n. med. Jarosław Rutkiewicz
podpisano elektronicznie