

**Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej
z dnia 28.08.2025 r. w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa Komunalnego Kombest
na terenie gminy Bestwina oraz gminy Wilamowice (miejscowość Dankowice w rejonie
ulic: Kaniowska, Nad Łękawką, Maksymiliana Kolbę, Graniczna, Polna oraz
miejscowość Stara Wieś w rejonie ulic: Bestwińska, Krucza, Krakowska, Łąkowa,
Społeczna, Pielgrzymów, Leszczyńska, Polna, Prosta).**

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIAŁEJ**

informuje, że w próbach wody pobranych w dniu 26.08.2025 r. z sieci wodociągowej zaopatrywanej przez Stację Uzdatniania Wody w Kaniowie przy ul. Młyńskiej 20, stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo:

- w miejscowości Bestwina w rejonie ulicy Krakowskiej,
- w miejscowości Bestwina w rejonie ulicy Starowiejskiej,
- w miejscowości Stara Wieś w rejonie ulicy Społecznej,
- w miejscowości Bestwina w rejonie ulicy Spokojnej,
- w miejscowości Kaniów w rejonie ulicy Krzywolaków,
- w miejscowości Kaniów w rejonie ulicy Stefana Kóski,
- w miejscowości Kaniów w rejonie ulicy Dankowickiej,
- w miejscowości Kaniów w rejonie ulicy Nad Łękawką,

manganu:

- w miejscowości Bestwina w rejonie ulicy Spokojnej,
- w miejscowości Kaniów w rejonie ulicy Dankowickiej,

oraz mętności:

- w miejscowości Bestwina w rejonie ulicy Spokojnej,
- w miejscowości Kaniów w rejonie ulicy Krzywolaków.

W związku z tym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej podtrzymuje stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia.


Z uwagi na możliwość zanieczyszczenia bakteryjnego wody zaleca się jej gotowanie minimum przez 2 minuty, a następnie pozostawienie do wystygnięcia (bez gwałtownego schładzania). Woda po przygotowaniu może być przeznaczona do:

- celów spożywczych,
- mycia zębów,
- mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców,
- kąpieli noworodków,
- mycia naczyń.

Woda wykorzystywana do innych celów, w tym do kąpieli, prania odzieży, spłukiwania toalet, utrzymywania czystości pomieszczeń nie wymaga gotowania.

Następny komunikat zostanie wydany po uzyskaniu kolejnych wyników badań laboratoryjnych.

2 min.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej
dr n. med. Jarosław Rutkiewicz