

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej z dnia 19.09.2025 r. w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa Komunalnego Kombest na terenie gminy Bestwina oraz gminy Wilamowice (miejscowość Dankowice w rejonie ulic: Kaniowska, Nad Łękawką, Maksymiliana Kolbe, Graniczna, Polna oraz miejscowość Stara Wieś w rejonie ulic: Bestwińska, Krucza, Krakowska, Łąkowa, Społeczna, Pielgrzymów, Leszczyńska, Polna, Prosta).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIAŁEJ**

informuje, że w próbach wody pobranych w dniach: 11.09.2025, 16.09.2025 r. i 17.09.2025 r. z sieci wodociągowej zaopatrywanej przez Stację Uzdatniania Wody w Kaniowie przy ul. Młyńskiej 20, stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo:

- w miejscowości Kaniów w rejonie ulicy Krzywolaków,
- w miejscowości Kaniów w rejonie ulicy Stefana Kóski,
- w miejscowości Bestwina w rejonie ulicy Pod Magówką,
- w miejscowości Bestwina w rejonie ulicy Spokojna,
- w miejscowości Bestwina w rejonie ulicy Krakowska,

manganu:

- w miejscowości Bestwina w rejonie ulicy Spokojna,

oraz mętności:

- w miejscowości Bestwina w rejonie ulicy Pod Magówką,
- w miejscowości Kaniów w rejonie ulicy Krzywolaków.

W związku z tym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej podtrzymuje stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia.

Z uwagi na możliwość zanieczyszczenia bakteryjnego wody zaleca się jej gotowanie minimum przez 2 minuty, a następnie pozostawienie do wystygnięcia (bez gwałtownego schładzania). Woda po przygotowaniu może być przeznaczona do:

- celów spożywczych,
- mycia zębów,
- mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców,
- kąpieli noworodków,
- mycia naczyń.

Woda wykorzystywana do innych celów, w tym do kąpieli, prania odzieży, spłukiwania toalet, utrzymywania czystości pomieszczeń nie wymaga gotowania.

Następny komunikat zostanie wydany po uzyskaniu kolejnych wyników badań laboratoryjnych.

2 min.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej
dr n. med. Jarosław Rutkiewicz