



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

ONS-HKiŚ.9020.1.114.2026

Bielsko-Biała, 2026-10-29

Komunikat dotyczący jakości wody w sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa Komunalnego „Kombest” Sp. z o.o. w Kaniowie przy ul. Młyńskiej 20 z dnia 29.10.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że na podstawie wyników badań jakości wody pochodzącej z sieci wodociągowej administrowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” Sp. z o.o. w Kaniowie przy ul. Młyńskiej 20, zaopatrującego w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w gminie Bestwina oraz miejscowości Dankowice w rejonie ulic: Kaniowska, Nad Łękawką, Maksymiliana Kolbe, Graniczna, Polna oraz miejscowości Stara Wieś w rejonie ulic: Bestwińska, Krucza, Krakowska, Łąkowa, Społeczna, Pielgrzymów, Leszczyńska, Polna, Prosta w gminie Wilamowice, stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z związku z obecnością bakterii grupy coli w ilości 7 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości parametrycznej wynoszącej 0 jtk/100 ml oraz enterokoków jelitowych w ilości 1 jtk/100ml, przy dopuszczalnej wartości parametrycznej wynoszącej 0 jtk/100 ml.

Mając na uwadze wysokie ryzyko dla zdrowia odbiorców wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej stwierdza brak przydatności wody do spożycia.

W związku z powyższym woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).



Uwaga:

Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Zarządca wodociągu został zobowiązany do skutecznego poinformowania użytkowników powyższego wodociągu o braku przydatności wody do spożycia oraz zapewnienia zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r.

Zlecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Jarosław Rutkiewicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

/dokument podpisany elektronicznie/