Zbiorcze zestawienie wyników badań próbek wody w III kwartale 2026 r.

Parametr		Jednostka	Wartość parametryczna (Dz. U 2017, poz. 2294)	Liczba wyników spełniających aktualne normy				Liczba wyników niespełnaijących aktualnych norm			
				VII	VIII	IX	suma	VII	VIII	IX	suma
SUW Kobiernice, Soła I - komora "A" woda wtłaczana do sieci											
Turbidity	**Mętność**	NTU	1	23	21	23	67	0	0	0	0
Color	**Barwa**	mg/L Pt	15	23	21	23	67	0	0	0	0
Odour	**Zapach**	-	akceptowalny	23	21	23	67	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	**Odczyn**	-	6,5-9,5	23	21	23	67	0	0	0	0
Iron	**Zelazo ogólne**	mg/L	0,200	23	21	23	67	0	0	0	0
Total hardness	**Twardość ogólna**	mg/L $CaCO_3$	60-500	1	1	1	3	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	**Przewodność (25°C)**	µS/cm	2500	23	21	23	67	0	0	0	0
Free chlorine	**Chlor wolny**	mg/L Cl_2	0,30	23	21	23	67	0	0	0	0
Aluminum	**Glin**	mg/L	0,2	5	6	6	17	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	**Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h**	jtk/ml	-	23	21	23	67	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	**Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h**	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	23	21	23	67	0	0	0	0
Coliforms	**Bakterie grupy coli**	jtk/100 ml	0	23	21	23	67	0	0	0	0
Escherichia coli	**Escherichia coli**	jtk/100 ml	0	23	21	23	67	0	0	0	0
Clostridium perfringens	**Clostridium perfringens**	jtk/100 ml	0	23	21	23	67	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	**Enterokoki kałowe**	jtk/100 ml	0	23	21	23	67	0	0	0	0
SUW Kobiernice, Soła II - pompownia "G" woda wtłaczana do sieci											
Turbidity	**Mętność**	NTU	1	24	20	23	67	0	0	0	0
Color	**Barwa**	mg/L Pt	15	24	20	23	67	0	0	0	0
Odour	**Zapach**	-	akceptowalny	24	20	23	67	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	**Odczyn**	-	6,5-9,5	24	20	23	67	0	0	0	0
Iron	**Zelazo ogólne**	mg/L	0,200	24	20	23	67	0	0	0	0
Total hardness	**Twardość ogólna**	mg/L $CaCO_3$	60-500	1	1	1	3	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	**Przewodność (25°C)**	µS/cm	2500	24	20	23	67	0	0	0	0
Free chlorine	**Chlor wolny**	mg/L Cl_2	0,30	24	20	23	67	0	0	0	0
Aluminum	**Glin**	mg/L	0,2	1	1	1	3	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	**Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h**	jtk/ml	-	24	20	23	67	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	**Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h**	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	24	20	23	67	0	0	0	0
Coliforms	**Bakterie grupy coli**	jtk/100 ml	0	24	20	23	67	0	0	0	0
Escherichia coli	**Escherichia coli**	jtk/100 ml	0	24	20	23	67	0	0	0	0
Clostridium perfringens	**Clostridium perfringens**	jtk/100 ml	0	24	20	23	67	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	**Enterokoki kałowe**	jtk/100 ml	0	24	20	23	67	0	0	0	0